

ОТЧЕТ
 по предписанию № 168/1/1-15 об устранении нарушений требований
 пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению
 пожарной безопасности на объектах защиты и предотвращению угрозы
 возникновения пожара

№ п/п	Пункт представления	Вид нарушение	Примечание
3	1, 5	На путях эвакуации отсутствуют двери препятствующие распространению опасных факторов пожара	Не устранено
4	10	С первого и второго этажа здания учебного корпуса функционального назначения Ф4.1 отсутствуют вторые эвакуационные выходы	Не устранено
5	7, 11	Двери лестничных клеток не оборудованы устройствами для самозакрывания	Устранено
6	2	Предел огнестойкости заполнения проемов электрощитовых расположенных на 1 и 2 этажах не соответствует типу противопожарной преграды	Устранено
7	15	И.О. директора КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» Горшенина А.В. не прошла обучение в объеме пожарно-технического минимума	устранено

Директор КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства»



Булатова Ю.Е.