

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond4@mchskrsk.ru)

Отдел надзорной деятельности профилактической работы по г. Минусинску и Минусинскому р-ну

(наименование органа государственного пожарного надзора)

662608 Красноярский край, г. Минусинск ул.Обороны,2т.5-15-39 ond_minus@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания №9/1/1-1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Краевому государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина).

«Минусинский колледж культуры и искусства»

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Перепелкина Д.А. от 03 февраля 2020, года №9, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

“ 05 ” февраля 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3

“ 10 ” февраля 20 19 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3

“ 14 ” февраля 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1

проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Абрамовой Оксаной Викторовной зданий, помещений, документов КГБПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красных Партизан, д.3, ул. Красных партизан, д. 9, ул. Красных Партизан, д. 20, ул. Советская, д. 31., совместно с директором КГБПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» Булатовой Ю.Е., заместителем директора по воспитательной работе, сотрудником службы безопасности КГБПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» Отставновым А.Г. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
Учебный корпус № 1 г. Минусинск, ул. Красных Партизан, д. 3			
9/1/1	На путях эвакуации на первом и втором этажах здания отсутствуют двери препятствующие распространению опасных факторов пожара	п. 23 ППР в РФ На объектах защиты запрещается: д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери,	01.06.2020

		препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;	
Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены			
1	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Минусинска
и Минусинского района по пожарному надзору Абрамова О.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«14» февраля 2020 года



Предписание для исполнения получил:

«14» февраля 2020 года

Директор КГБПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» Булатова Ю.Е.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)